फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग फीस

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्युशर के टेस्टिंग फीस जमा करने के सम्बन्ध मे।)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद (कोतवाली) उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: ती० एफ०/डि०/2020 दिनांक: 04/02/2020

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

जे० एल० नेहरू गर्ल्स पब्लिक स्कूल

जनपद जे० ब्लाक शास्त्री नगर गाजियाबाद

सन्दर्भ:–आपके प्रार्थना पत्र संख्या: NIL दिनांक: 01-02-2020

के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 20 अदद फायर एक्सटिंग्यचुशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:–1120(1)/आठ, दिनांक:27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये 200/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजनगर जनपद गाजियाबाद में चालान संख्या: R-300/20 दिनांक 03-02-2020 द्वारा जमा किये जाने के उपरान्त 20 अदद फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग की गयी:–

1. चेकिंग का दिनांक। 01-02-2020
2. संस्थान का विवरण। उपरोक्त
3. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्युशरों की संख्या। 20
4. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्युशर का विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्युशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1-	ABC फायर एक्स०	5 Kg	18	18 कार्यशील
2-	CO2 फायर एक्स०	4.5 Kg	02	02 " "

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग फीस जमा की गयी / National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act / Rules–2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। जिसको पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

(सुशील कुमार)
अग्निशमन अधिकारी
कोतवाली – गाजियाबाद

J.L. NEHRU GIRLS PUBLIC SCHOOL • J.BLOCK, SHASTRI NAGAR, GZB. • MANAGER